



国家防爆

防爆合格证

制造单位 麦克传感器股份有限公司
 (地址：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号)
 产品名称 科里奥利质量流量计
 型号规格 MFC608-15 15~40VDC
 防爆标志 Ex d ib IIC T6 Gb
 产品标准 Q/916103016231550760.1-2019
 总装图号 MFC608-15-08.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》
 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第 4 部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

记事:

- 1、本产品外壳防护等级 IP67。
- 2、产品使用环境温度-40℃ ~ +55℃。
- 3、产品使用时应考虑介质温度的影响,确保不超过 T6 温度组别。
- 4、本证书可代表产品:防爆标志:Ex d ib IIC T6 Gb。
 MFC608-04、MFC608-08、MFC608-15、MFC608-20、MFC608-25、
 MFC608-50;
 电压:15~30VAC/15~40VDC。


中心主任

颁发日期

2020 年 5 月 10 日

本证有效期

2020 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码:473008
 电话:0377-63258564
 传真:0377-63208175
 Http://www.china-ex.com

