



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE24. 6232X

产品名称 Name of Product	无线压力变送器
型号及规格 Type of Product	MPM6861SY[0~ <input type="checkbox"/> 1] <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8
防爆标志 Marking	Ex db II CT4/T6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/MS J02. 206-2023
图号 Drawing No.	MS2. 580. 504
备注 Note (s)	本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021

发给: 麦克传感器股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2029-05-27

Date of Expire:

发证日期: 2024-05-27

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail:pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE24.6232X
Certificate No.

1. 本证可代表产品型号: MPM6861SY[0~①]②③④⑤⑥⑦⑧
①: 压力满度: 7~100;
②: 测量单位: kPa、MPa;
③: 压力类型: G:表压、A: 绝压、S: 密封表压;
④: 网络类型: ZB: Zigbee;
⑤: 供电形式: Vb1: Vb1 3.6V 19Ah 电池、Vb1s: Vb1s 3.7V 19Ah 电池;
⑥: C1: M20×1.5 外螺纹接口, 端面密封; C5: M20×1.5 外螺纹, 水线密封;
⑦: d1: 隔爆防爆型 Ex db IIC T6 Gb; d2: 隔爆防爆型 Ex db IIC T4 Gb;
⑧: A 一体式天线。
2. 采用 Vb1 3.6V 19Ah 或 Vb1s 3.7V 19Ah 锂亚硫酰氯电池供电。
3. 产品使用环境温度: T4: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$ 、T6: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。
4. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件:
产品天线外壳材质为塑料, 潜在静电电荷危险, 避免摩擦, 清洁时请用湿布擦拭!
产品使用时须避免紫外线照射和辐射!
隔爆接合面预期将不进行修理!
存在爆炸性气体环境时严禁打开!
5. 关联检验报告: J2416232。
以下空白。

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116