



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE21. 0708

产品名称 Name of Product	温度传感器
型号及规格 Type of Product	WZ
防爆标志 Marking	Ex d II CT6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/MS J02. 166-2021
图号 Drawing No.	MS5. 518. 017
备注 Note (s)	

1. 额定电压: DC10V~DC30V。
2. 输出电流: 4~20mA。
3. 外壳防护等级: IP67。
4. 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发给: 麦克传感器股份有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-09-10

Date of Expire:

发证日期: 2021-09-10

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

国家防爆产品质量检验检测中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex Products Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>